

Serviceorder inspectielijst

REMONDIS Smart Infra B.V.

vrijdag 5 januari 2024 10:56

Pagina 1

REMONDIS-DE 5.1.2e

Serviceorder: Nr.: SO0000306161

Serviceordernr. SO0000306161
Startdatum 23-11-2023
Omschrijving Onderhoud units Lochem 2023

Uitvoeringsadres
Enkweg 5.1.2e
Enkweg 5.1.2e
5.1.2e BARCHEM

Inspectiecode	Omschrijving	Waarde	Eenheid	Verplicht
Objectnr. D041491 Enkweg 5.1.2e				
Onderhoudsschema DRUKRIOOL - G DRUKRIOOL - G				
ALGEMEEN	Algemeen			Nee
ALG-01	Goede werking algehele installatie gecontroleerd?	Ja		Ja
ALG-02	Defect/slechte onderdelen vervangen?	Nee		Ja
ALG-03	Looptijd pomp 1	414		Ja
ALG-09	KWH mtr Hoog			Nee
ALG-10	KWH mtr Laag			Nee
ALG-11	Foto kast met omgeving			Nee
ALG-12	Foto geopende kast			Nee
ALG-13	Foto geopende put			Nee
ALG-14	Algemeen conditie pomp1 (tbv SAM)			Nee
ALG-20	Algehele conditie Mechanisch (tbv SAM)			Nee
ALG-21	Algehele conditie Buitenopstellingskast (tbv SAM)			Nee
ALG-22	Algehele conditie Schakelkast (tbv SAM)			Nee
ALG-23	Algehele conditie Bouwkundig (tbv SAM)			Nee
BOUWKUNDIG	Bouwkundig			Nee
BOUWK-01	Toegangsluiken/putdeksels	Matig		Ja
BOUWK-02	Valroosters	NVT		Ja
BOUWK-03	Vervuiling aanvoerkelder/ put	Goed		Ja
BOUWK-04	Beton aanvoerkelder droog gemaal /put nat gemaal	Goed		Ja
BOUWK-05	Coating aanvoerkelder droog gemaal put nat gemaal	NVT		Ja
BOUWK-06	Stankfilter	NVT		Ja
BOUWK-07	Hekwerk	NVT		Ja
BOUWK-08	Bereikbaarheid/ begroeiing	Goed		Ja
ELECTRISCH	Electrisch			Nee
ELEC-01	Hoofdschakelaar	NVT		Ja
ELEC-02	Zekering	Goed		Ja
ELEC-03	Aardlekschakelaars	Goed		Ja
ELEC-04	Motot/magneetschakelaar	Goed		Ja
ELEC-05	Thermische beveiliging	Goed		Ja
ELEC-06	Besturingapparaat/ telemetrie	NVT		Ja
ELEC-07	Overige Aanzet inrichtingen (Softstarter/FO's etc)	NVT		Ja
ELEC-08	Niveau meetapparatuur drukopnemer/vlotter	NVT		Ja
ELEC-09	Niveau meetapparatuur Borrelbuis/ openbel	Goed		Ja
ELEC-10	Motor isolatiewaarde	Goed		Ja
ELEC-11	Schakelkast voedings- en signaal kabels	Goed		Ja
ELEC-12	Schakelkast	Goed		Ja
ELEC-13	Buitenopstellingskast	Goed		Ja
MECHANISCH	Mechanisch			Nee
MECH-01	Hijskabel/ketting	Goed		Ja
MECH-02	Geleidestangen	Goed		Ja
MECH-03	Terugslagkleppen/balkeerlep	Goed		Ja
MECH-04	Afsluiter (hand/pneumatisch/electrisch)	NVT		Ja

Serviceorder inspectielijst

REMONDIS Smart Infra B.V.

vrijdag 5 januari 2024 10:56

Pagina 2

REMONDIS-DE 5.1.2e

Serviceorder: Nr.: SO0000306161

Inspectiecode	Omschrijving	Waarde	Eenheid	Verplicht
MECH-05	Leidingwerk/Persleiding/ Muurdoorvoer	Goed		Ja
MECH-06	Rioolafsluiter(aanvoer)	NVT		Ja
MECH-07	Ventilator	NVT		Ja
MECH-08	Takels (hand/electrisch)	NVT		Ja
POMPEN	Pompen			Nee
POMP1-01	Waaier/ pomphuis van Vortex pompen	NVT		Ja
POMP1-02	Waaier/slijtring (kanaalwaaier/ versnijdende pomp)	Matig		Ja
POMP1-03	Pomphuis/bodemplaat (Kanaalw/versnijdende pomp)	Matig		Ja
POMP1-04	Snijmechanisme	Matig		Ja
POMP1-05	Pompklauw	Matig		Ja
POMP1-06	Pomphuisflens/ Rubber	Matig		Ja
POMP1-07	Lagers (nat opgestelde pompen)	Matig		Ja
POMP1-08	Lager (droog opgestelde pompen)	NVT		Ja
POMP1-09	Olie/ dichtingen	Matig		Ja

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2