

Remondis / Rioolgemalen - BRL

Locatie LOC_BAR_PZV_P0385 - Enkweg ^{5.1.2e}

Straat Enkweg ^{5.1.2e}

Stad Barchem

Coördinaten ^{5.1.2e}

Monteur ^{5.1.2e} (Remondis Assets)

Ordernummer 640359

Rapportdatum don 1 jun 2017 00:00:00

Uitvoerdatum don 1 jun 2017 00:00:00

Goedkeurdatum woe 7 nov 2018 11:20:55

D-nummer

D041491

Inspectiekosten

Inspectiekosten (Remondis / Rioolgemalen - BRL)

Inspectiekosten Remondis

<i>Inspectiekosten (Remondis / Rioolgemalen - BRL)</i>	1 x€	0,00 €	0,00
		Subtotaal €	0,00
		Totaal €	0,00

Te inspecteren onderdelen

99.44%

Algemeen

Meterstand Looptijd	Pomp P1	38
Meterstand Kwh laag		
Meterstand Kwh hoog		

Elektrisch

100%

Hoofdschakelaar		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Zekeringen		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Aardlekschakelaars		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Slecht	
Motor/Magneet beveiligingsschakelaar	Pomp P1	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Slecht	
Thermische beveiligingsschakelaar		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Slecht	
Besturingsapparaat / telemetrie		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Overige aanzetinrichtingen (softstarter, FO's enz.)	Pomp P1	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Slecht	
Niveau meetapparatuur drukopnemer / vlotters		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Niveau meetapparatuur borrelbuis / open bel		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Motor isolatiewaarde	Pomp P1	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Schakelkast voedings- en signaalkabels		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Schakelkast		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Buitenopstellingskast		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Thermische beveiligingsschakelaar		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Aardlekschakelaar		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Motor isolatiewaarde		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Motor/Magneet beveiligingsschakelaar		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Overige aanzetinrichtingen (softstarter / FO's enz.)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht

Mechanisch

100%

Hijskabel / ketting	Pomp P1	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Slecht	
Geleidestangen		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Terugslagkleppen / balkeerlep		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Afsluiters (hand/pneumatisch/electrisch)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Leidingwerk / persleiding / muurdoorvoer		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Rioolafsluiter (aanvoer)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Ventilator		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Takels (hand / elektrisch)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Terugslagkleppen / balkeerlep		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht
Hijskabel / ketting		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht

Locatie LOC_BAR_PZV_P0385 - Enkweg 5.1.2e

Straat Enkweg 5.1.2e

Stad Barchem

Coördinaten 5.1.2e

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

Goedkeurdatum

Geleidestangen	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Afsluiters (hand/pneumatisch/electrisch)	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	

Mechanisch

100%

Afsluiters (hand/pneumatisch/electrisch)	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Leidingwerk / persleiding / muurdoorvoer	<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Rioolafsluiter (aanvoer)	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Ventilator	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Takels (hand / elektrisch)	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Terugslagkleppen / balkeerlep	<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Hijskabel / ketting	<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Geleidestangen	<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	

Pompen

100%

Pomphuis / bodemplaat van KANAAL en VERSNIJDENDE pompen	Pomp P1	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Snijmechanisme		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Pompklauw		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Pomphuisflens / rubbers		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Lagers (nat opgestelde pompen)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Lagers (droog opgestelde pompen)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Olie / dichtingen		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Stopbuspakking		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Garlock afdichting		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Elastische koppeling		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Aansluitkabels (pomp)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Waaier / pomphuis van VORTEX pompen		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Waaier / slijtring van kanaal- en versnijdende pompen		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Aansluitkabels (pompen)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Waaier / slijtring van kanaal- en versnijdende pompen	Pomp P1	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	

Pompen

100%

Pomphuis / bodemplaat van KANAAL en VERSNIJDENDE pompen		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Snijmechanisme		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Pompklauw		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Pomphuisflens / rubbers		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Lagers (nat opgestelde pompen)		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Lagers (droog opgestelde pompen)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Olie / dichtingen		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Aansluitkabels (pomp)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Waaier / pomphuis van VORTEX pompen		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Waaier / slijtring van kanaal- en versnijdende pompen		<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Aansluitkabels (pompen)		<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	

Bouwkundig

87.5%

Toegangsluiken / putdeksels	<input type="radio"/> Goed	<input checked="" type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Valroosters	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Vervuiling aanvoerkelder / put	<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Beton aanvoerkelder droog gemaal / put nat gemaal	<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	

Locatie LOC_BAR_PZV_P0385 - Enkweg 5.1.2e

Straat Enkweg 5.1.2e

Stad Barchem

Coördinaten 5.1.2e

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

Goedkeurdatum

Coating aanvoerkelder droog gemaal / put nat gemaal	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Stankfilter	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Bereikbaarheid / begroeiing	<input checked="" type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	
Hekwerk	<input type="radio"/> Goed	<input type="radio"/> Redelijk	<input type="radio"/> Slecht	

Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3