

Landgoed Woodbrooke B.V.

T.a.v. de directie

5.1.2e

5.1.2e **BARCHEM**

email:info@woodbrookebarchem.nl

uw kenmerk:

ons kenmerk: 2023-272380

documentnummer: 2023081282798

onderwerp: Voornemen last onder dwangsom

(Kenmerk ODA: 2023WHV0007-1)

datum verzending: 22 augustus 2023

datum besluit: 11 augustus 2023

behandeld door: 5.1.2e

telefoonnummer: (0573) 28 92 22

Geachte directie,

Op 5 januari 2023 is een melding (klacht) ontvangen over ondervonden geluidoverlast van een tweetal nieuw geplaatste buitenunits van warmtepompen bij en voor het Landgoed hotel Woodbrooke (hierna: inrichting) 5.1.2e (5.1.2e) Barchem. Melders geven aan dat nabij de perceelsgrens van hun woning zonder enig overleg een tweetal buitenunits van warmtepompen zijn geplaatst.

Melders storen zich aan het geluid en denken dat n.a.v. eigen indicatieve metingen met een mobiele telefoon er zeker sprake is van overtreding van de normen. Zij geven aan dat het in ieder geval het hun slaap op een slaapkamer aan de zijde van de buitenunits verstoort.

Bij brief van 28 april 2023 door ons ontvangen op 2 mei 2023 heeft een omwonende aan ons verzocht om handhavend tegen onder meer de overtreding van de milieu geluidnormen in het Activiteitenbesluit, regels van het bestemmingsplan en Algemene Plaatselijke Verordening. Deze brief gaat over geluidsoverlast afkomstig van uw inrichting veroorzaakt door de buitenunits van de warmtepompen. Gelet op het bovenstaande zijn wij van plan u een last onder dwangsom op te leggen. Voordat wij dit dwangsombesluit nemen, kunt u daarover uw mening geven.

In deze brief leggen wij u uit wat een last onder dwangsom is. En wat u kunt doen als u het oneens bent met ons plan om een last onder dwangsom op te leggen.

Wat heeft de toezichthouder gezien?

Onze toezichthouder 5.1.2e van de Omgevingsdienst Achterhoek heeft geluidmetingen gedaan. Bij de geluidmetingen is gebleken dat de geluidnormen in het Activiteitenbesluit milieubeheer worden overtreden. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het geluidmeetrapport Landgoedhotel Woodbrooke die als bijlage 2 bij deze brief is bijgevoegd.

Wat is een last onder dwangsom?

De last houdt in dat u de overtreding moet stoppen. Dat moet u doen binnen een bepaalde periode. Stopt de overtreding niet op tijd? Of gebeurt de overtreding na die periode opnieuw? Dan moet u dwangsommen (geldbedragen) betalen. Bij deze brief vindt u een uitleg over wat de lasten onder dwangsommen in uw geval precies betekent (zie bijlage 1).

Hoe kunt u de overtredingen stoppen?

Overtreding 1

Wij zullen u gelasten om binnen **twee weken** nadat de last onder dwangsom in werking treedt, blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 1.10, eerste lid juncto artikel 1.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit.

Als u niet voldoet aan de bovengenoemde last, dan zal u een dwangsom gaan verbeuren van € 5.1.2f per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande last tot een maximum van € 5.1.2f. Per etmaal kan maximaal één constatering plaatsvinden.

Overtreding 2

Wij zullen u gelasten om binnen **één dag** nadat last onder dwangsom in werking treedt, blijvend te voldoen aan het gestelde in artikel 2.17, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Als u niet voldoet aan de bovengenoemde last, dan verbeurt u een dwangsom van € 5.1.2f per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande last tot een maximum van € 5.1.2f. Per etmaal kan maximaal één constatering plaatsvinden.

Hierbij wil ik u er overigens op wijzen dat dit akoestisch onderzoek op grond van artikel 1.11, negende lid, van het Activiteitenbesluit moet worden uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

Voor de letterlijke tekst van de relevante wet- en regelgeving verwijzen wij naar de bijlage behorende bij deze beschikking.

Hoeveel tijd krijgt u om de overtredingen te stoppen?

In de brief met ons dwangsombesluit zal staan binnen welke periode ('de begunstigingstermijn') de overtreding moeten stoppen. In de bijlage 1 van de brief die voor u ligt, staat welke begunstigingstermijn wij u willen geven.

Als de begunstigingstermijn voorbij is, controleert onze toezichthouder of de overtreding is gestopt. Wilt u tijd besparen? Mail dan foto's van de verbeterde situatie naar info@odachterhoek.nl. Schrijf hierbij het kenmerk van deze brief: (2023INSP52227-1). De kans is groot dat een hercontrole bezoek op locatie dan niet meer nodig is.

Hoe kunt u een reactie geven op deze brief?

Bent u het niet eens met ons plan om u een last onder dwangsom op te leggen? Vertel ons dan uw kant van het verhaal. U heeft hiervoor **twee weken** de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van deze brief.

Reageren kan op de volgende manieren:

- Stuur een brief naar:
Gemeente Lochem
Postbus 17
5.1.2e Lochem
- Stuur een e-mail naar: info@lochem.nl
- Maak een afspraak voor een gesprek: bel hiervoor naar Omgevingsdienst Achterhoek, telefoon 5.1.2e.

Wilt u daarbij het kenmerk van deze brief (2023WHV0007-1) noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Let op: ook boa's kunnen optreden tegen uw overtreding

Boa's zijn buitengewoon opsporingsambtenaren. Zij mogen een eigen strafrechtelijk onderzoek doen naar overtredingen en misdrijven die wij gezien hebben. Zij kunnen een proces-verbaal opmaken, een strafrechtelijke waarschuwing geven of bestuurlijke strafbeschikking milieu uitschrijven. Wij sturen een kopie van deze brief naar de boa's. Houd er dus rekening mee dat een boa contact met u kan opnemen.

Regels Wabo, bestemmingsplan en Algemene Plaatselijke Verordening

Deze brief gaat over de geluid regels zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. U moet echter ook voldoen aan de regels zoals opgenomen in het Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) bestemmingsplan en Algemene Plaatselijke verordening. Hiervoor kunt u zich tot de gemeente wenden.

Met betrekking tot de regels van het Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bestemmingsplan kunnen we in ieder geval alvast het volgende opmerken.

Bouw

De tweetal buitenunits van warmtepompen zijn zonder omgevingsvergunning bouw geplaatst.

Bestemmingsplan

De tweetal buitenunits van warmtepompen zijn voor de voorgevelrooilijn geplaatst. Dit is in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Indien u op de tweetal buitenunits van warmtepompen op de huidige locatie wil laten staan dan moet onderzocht worden of er een omgevingsvergunning kan worden verleend voor de activiteit bouwen en planologisch afwijken van het bestemmingsplan. Wij kunnen nu op voorhand niet zeggen of wij een omgevingsvergunning kunnen verlenen.

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via [Omgevingsloket online](#).

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten beoordelen door de gemeente.

Vraag een [vooroverleg omgevingsvergunning](#) aan om te weten te komen of uw plan haalbaar is of aangepast moet worden.

Dus wanneer u de milieu overtredingen beëindigd dan wil dat niet zeggen dat ook de overige overtredingen kunnen worden beëindigd, omdat wij nu niet kunnen aangegeven of er een omgevingsvergunning kan worden verleend. U dient hierbij rekening te houden bij kosten die u gaat maken voor de beëindiging van de milieuovertredingen.

Neem contact op als u vragen heeft

Met vragen over milieu onderwerpen kunt u bellen met 5.1.2e op 5.1.2e. Mailen kan ook naar 5.1.2e @odachterhoek.nl

Met vragen over de juridische procedure kunt u bellen met 5.1.2e op 5.1.2e. Mailen kan ook naar 5.1.2e @odachterhoek.nl

Heeft u andere vragen na het lezen van de brief? Neem dan contact op met 5.1.2e. U bereikt haar op 5.1.2e. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar 5.1.2e @lochem.nl. 5.1.2e werkt op maandag tot en met vrijdag. Vermeld in uw e-mail altijd ons kenmerk. Dan kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

De in deze brief genoemde wet- en regelgeving en andere informatie vindt u op de volgende websites: www.rijksoverheid.nl, www.overheid.nl, www.infomil.nl en www.ondernemersplein.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



5.1.2e

juridisch medewerker handhaving
afdeling Publiekscontacten

Bijlage 1

Uitleg over de last onder dwangsom die wij van plan zijn om op te leggen

Binnenkort ontvangt u een brief met daarin ons besluit om aan u een last onder dwangsom op te leggen (ons dwangsombesluit). Hieronder leest u alvast wat dit voor u zal betekenen.

Wat zal in het dwangsombesluit staan?

In het dwangsombesluit zal staan welke overtreding u moet stoppen. En hoe u dat zou kunnen doen. U krijgt daarbij een allerlaatste datum (de begunstigingstermijn) waarvoor de overtreding moet stoppen.

In het dwangsombesluit zal bij elke overtreding een dwangsom worden genoemd. Dat is het geldbedrag dat u dan moet betalen als wij de overtreding nog opmerken nadat de begunstigingstermijn is afgelopen.

Tot slot komt er in het dwangsombesluit te staan tot welk maximum bedrag die dwangsommen bij elkaar opgeteld kunnen oplopen (per overtreding).

In het overzicht hieronder ziet u alvast de termijnen en dwangsombedragen die wij in het dwangsombesluit willen zetten.

Korte omschrijving overtreding	Overtreden artikelen	Begunstigingstermijn	Dwangsom per ineens of per overtreding*	Maximum totaalbedrag aan dwangsommen
Niet indienen van een melding Activiteitenbesluit met bijbehorend akoestisch rapport	overtreding van artikel 1.10, eerste lid, juncto artikel 1.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit ongedaan te maken	Twee weken	€ 5.1.2f per week	€ 5.1.2f -
Overschrijden van geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit	U dient artikel 2.17, eerste lid van het Activiteitenbesluit na te leven	1 dag	€ 5.1.2f per week	€ 5.1.2f -

Gebruikte afkortingen

AB = Activiteitenbesluit milieubeheer
 AR = Activiteitenregeling milieubeheer
 BEH = Besluit emissiearme huisvesting
 Bor = Besluit omgevingsrecht
 Wm = Wet milieubeheer
 WABO = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

* De hoogte van de dwangsom neemt toe naarmate het langer duurt voordat de overtreding wordt beëindigd. Na iedere verbeurde dwangsom wordt de hoogte van de dwangsom verhoogd met de percentages: 15%, 30% en 50% van het maximum bedrag.

Hoe kunt u de overtreding oplossen?

Overtreding 1

U dient de overtreding van artikel 1.10, eerste lid, juncto artikel 1.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit ongedaan te maken.

Dit kunt u doen door een melding overeenkomstig artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit in te dienen en ervoor te zorgen dat een rapport van een akoestisch onderzoek overeenkomstig artikel 1.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit, bij de melding wordt gevoegd naar het bevoegd gezag.

Overtreding 2

U dient artikel 2.17, eerste lid van het Activiteitenbesluit na te leven. Dit kunt u doen door ervoor te zorgen dat het (buitenunits van warmtepompen) geluid afkomstig van uw inrichting, binnen de wettelijk geluidnormen blijft.

Hoe bepalen wij de hoogte van de dwangsom(men) en de begunstigingstermijn?

Hiervoor gebruiken wij een richtlijn. Dit is de landelijke richtlijn 'Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen' (te vinden op www.infomil.nl). Deze leidraad is onderdeel van de landelijke handhavingsstrategie (LHS). De LHS is vastgesteld door uw gemeente. Het doel van de LHS is om in gelijke situaties te zorgen voor een gelijke behandeling.

Wet- en regelgeving

Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 1.10

269      

- 1 Degene die een inrichting opricht, meldt dit ten minste vier weken voor de oprichting aan het bevoegd gezag.
- 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het veranderen van een inrichting en het veranderen van de werking daarvan. Deze melding is niet vereist, indien eerder een melding overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit veranderen geen afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.
- 3 Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:
 - a. het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
 - b. de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de werking daarvan verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijft of zal drijven;
 - c. het tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking zal worden gebracht, dan wel de verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;
 - d. de aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
 - e. de indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven; en
 - f. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.
- 4 Het bestuursorgaan dat een melding ontvangt waarvoor een ander bestuursorgaan mede bevoegd gezag is, stuurt onverwijld een kopie van de melding aan dat andere bevoegde gezag. De melding wordt geacht mede bij dat andere bevoegde gezag te zijn gedaan.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 2.17

102     

- 1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in [artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder](#), slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
- e. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in [artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder](#), voor zover deze ligplaatsen:
- 1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
- 2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
- f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
- g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezonde industrie-terrein.
- 2 Indien de inrichting is gelegen op een gezonde industrie-terrein gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) uit tabel 2.17a ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting.
- 3 In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat:
- a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
- b. de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17c aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
- f. de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezonde industrie-terrein.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Tabel 2.17c

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	75 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- 4 In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$) bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:
- de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
 - de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17d

	07.00-21.00 uur	21.00-07.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	60 dB(A)

- de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in [artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder](#), slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
 - indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) uit tabel 2.17d ook gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting, en
 - indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein zijn gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) uit tabel 2.17d gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting; en
 - de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
- 5 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat:
- voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17e

	06.00–19.00 uur	19.00–22.00 uur	22.00–06.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)

- b. voor het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17f

	06.00–19.00 uur	19.00–22.00 uur	22.00–06.00 uur
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- c. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines;
- d. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;
- e. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in [artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder](#), slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
- f. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in [artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder](#), voor zover deze ligplaatsen:
- 1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
 - 2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
- g. de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
- h. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezondeerd industrieterrein.
- 6 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied dat:
- a. voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de in tabel 2.17g genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
 - b. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17g opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17g

	06:00–19:00 uur	19:00–22:00 uur	22:00–06:00 uur
$L_{A_{r,LT}}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A_{r,LT}}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A_{max}}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A_{max}}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- c. de in tabel 2.17g aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in [artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder](#), slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
- e. de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in [artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder](#), voor zover deze ligplaatsen:
- 1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
 - 2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
- f. de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
- g. de in tabel 2.17g aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
- 7 De waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A_{r,LT}}$) op de gevel van gevoelige gebouwen in de tabellen 2.17e en 2.17g zijn niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een gebied waarvoor bij of krachtens een gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. In een dergelijk gebied bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A_{r,LT}}$) niet meer dan de waarden die zijn opgenomen in die gemeentelijke verordening.
- 8 Voor inrichtingen in een gebied als bedoeld in het zevende lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17e en voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17g.
- 9 Bij vaststelling van de waarden, bedoeld in het zevende lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met het in het gebied heersende referentieniveau. Indien voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, waarden worden vastgelegd die hoger zijn dan de waarden in tabel 2.17g, wordt daarmee het in het gebied heersende referentieniveau niet overschreden.

Artikel 2.17a

16     

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 5, 7, 9
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	2, 4