

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002
Documentnr.: 05621

Definitief

Pagina: 1 van 10

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE + ONTRUIMINGSINSTALLATIE TYPE B

Object: Naam: Woodbrookershuis
 Adres: Woodbrookersweg 1
 Plaats: 7244 RB Barchem

Opdrachtgever PvE: Woodbrookershuis
 Woodbrookersweg 1
 7244 RB Barchem

Document opgesteld door: 5.1.2e

Datum document: 05621

Documentnummer: 05 april 2012

Status document: Definitief

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002
Documentnr.: 05621

Definitief

Pagina: 2 van 10

1. Gegevens		Invullen door PvE-opsteller
Documentnummer:	05621	
Datum opmaak:	05 april 2012	
PvE-opsteller:	Naam: Ajax Chubb Varel, Vestiging Zutphen Adres: 5.1.2e , 5.1.2e Zutphen Telefoon: 5.1.2e	
Certificaat brandmeld- installatie vereist:	☒ Ja ☐ Nee	
Inspectiefrequentie:	☐ Hoog ☐ Midden ☒ Laag ☐ N.v.t.	
Bouwwerk:	Soort: Logies functie (opp.: > 250m ²) en Bijeenkomstfunctie (hoogste ge- bruikersvloer < 5 meter, opp.: < 1000 m ²) Adres: Woodbrookersweg 1, 7244 RB Barchem	
Bouwvergunning:	-	
Gebruiksvergunning:	-	
Eigenaar / Beheerder:	Naam: Woodbrookershuis Adres: Woodbrookersweg 1, 7244 RB Barchem Telefoon: 5.1.2e Naam Opgeleid Persoon: N.t.b.	
Eisende partij(en):	☒ Gemeente ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / gebruiker	
Branddetectiebedrijf:	Naam: Ajax Chubb Varel, Vestiging Zutphen Adres: 5.1.2e , 5.1.2e Zutphen Telefoon: 5.1.2e	
Installatiebedrijf:	Naam: Ajax Chubb Varel, Vestiging Zutphen Adres: 5.1.2e , 5.1.2e Zutphen Telefoon: 5.1.2e	
Onderhoudsbedrijf:	Naam: Ajax Chubb Varel, Vestiging Zutphen Adres: 5.1.2e , 5.1.2e Zutphen Telefoon: 5.1.2e	

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002
Documentnr.: 05621

Definitief

Pagina: 3 van 10

1. Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en – datum vermelden)

- Bouwkundige tekening(en):
20120209_05621 d.d. 04-04-2012

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
7.1	Omvang van de brandmeldinstallatie	☒ Volledige bewaking (logiesfunctie) ☒ Gedeeltelijke bewaking (bijeenkomstfunctie) ☒ Ruimte bewaking (samenvallende vluchtwegen) ☐ Object bewaking ☐ Niet-automatische bewaking Toelichting: Conform NEN2535:1996 en wijzigingsblad NEN2535/A1:2002. Ruimte bewaking t.b.v. samenvallende vluchtwegen zoals bedoeld in artikel 2.2.1 lid 4 op basis Bouwbesluit 2003 en gebruiksbesluit per 01 november 2008.	
4.2	Proefbrand voor (niet)-standaardruimten 1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 3. Rookgenerator 4. Print met weerstanden 5. PVC draad BS 6266 6. Beproevingsspoel 7. Brandspiritus 8. Andere brandgrootte (toelichten)	(Niet)-standaardruimten	Nummer proefbrand
		Keuken	7
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen	Toelichting: Geen proefbrand geëist.	
		Intern ☐ A ☒ B (bijeenkomstfunctie) ☒ C (logiesfunctie)	Extern ☐ A ☐ B ☒ C (logies)
4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid afwijkingen op de norm in bijzondere situaties	Toelichting: N.v.t.	
		Toelichting: Standaard 99,7%	

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
7.2	Indeling detectiezones	Toelichting: - Begane grond bijeenkomstfunctie - Verdieping bijeenkomstfunctie - Begane grond logiesfunctie - Verdieping logiesfunctie	
7.3	Indeling alarmeringszones	Toelichting: Als 1 zone.	
	Sturingen	Installatie	Stuurzones
		☒ Ontruimingsalarmering ☐ Brandpomp ☐ Kleefmagneten ☒ Luchtbehandelinginstallatie ☐ Rook- en warmte afvoerinst. ☐ Liften ☐ Overdrukinstallatie ☐ Brandweeringang ☐ Brandweerkhuis ☒ Flitslicht ☒ Doormelding RAC	Algemeen N.v.t. N.v.t. Algemeen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Algemeen Algemeen
		Toelichting: N.v.t.	
6.5	Plaats brandweeringang	Toelichting: Hoofdentree.	
6.5	Uitvoering brandweerpaneel (indien tekstpaneel niet toereikend is)	☐ Geografisch paneel ☒ Tekstpaneel ☒ Overzichtstekening naast tekstpaneel.	
		Toelichting: N.v.t.	
6.5	Terugstel mogelijkheid voor de brandweer op brandweerpaneel	☐ Noodzakelijk ☒ Niet noodzakelijk	
		Toelichting: N.v.t.	
7.13.2	Categorie van doormelding van het brandalarm	☐ DM1 ☒ DM2	
		Toelichting: Gescheiden doormelding via ISDN-2 lijn met Digi Acces. Hand en automatische meldingen gescheiden doormelden.	

2. Eisen <i>Invullen door PvE-opsteller</i>		
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
7.13.3	Doormelding van storingen naar extern ontvangststation voor storingen	☒ Vereist ☐ Niet Vereist
		Toelichting: Doormelding via ISDN-2 lijn met Digi Acces.
6.1.1	Aanvullende opties in de BMC	☐ Verificatie van meldingen ☒ Vertraging van C en / of E uitgangssignalen ☐ Genormaliseerde in-/uitgang interface
		Toelichting: Kwiteitijd 1 minuut en verkenningstijd 3 minuten (alleen na schriftelijke goedkeur bevoegd gezag)

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller			
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis			
5.1 en 7.4	Type ontruimingssignaal en de wijze van activering	Luid alarm:	BP	OHM/HBM	BM
		☐ Slow-whoop toonsignaal en Gesproken bericht (A-installaties) ☒ Slow-whoop toonsignaal (B-installaties)	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒
	Toelichting bij "wijze van activering" BP = bedieningspaneel OHM = ontruimingshandmelder HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder	Stil alarm:	BP	OHM/HBM	BM
		☐ Toonsignaal op geselecteerde plaatsen ☐ Toonsignaal en gecodeerd bericht ☐ Toonsignaal op ontvangers van een personen zoek installatie	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
15.2	Omvang ontruimingsgebied	Zie paraaf 7.3			
		Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: - toiletruimten en opslag ruimten kleiner dan 2 m ²			
7.2.2	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden	Alleen specificeren bij luid alarm A-installaties: ☐ Nederlands ☐			
4.2	Geluidsniveau van toonsignalen	Vereist geluidsniveau: ☒ Rekening houden met slaapgebieden			
	Geluidsniveau en verstaanbaarheid van gesproken berichten	Vereist geluidsniveau: ☐ Rekening houden met slaapgebieden Vereiste verstaanbaarheid: ☐ Verstaanbaar voor personen met gemiddeld gehoor ☐ Gemeten verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC 60849			

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN 2575, wijzigingsblad NEN2535/A1:2002 ☐ Standaard 99,7%
15.3	Alarmerings- en detectiezones	Afzonderlijke alarmeringszones Zie paraaf 7.3
		Afzonderlijke detectiezones Zie paraaf 7.2
		Bij Atria: ☐
16.2. 2	Locatie bedieningspaneel	Hoofdbedieningspaneel ☒ Nabij receptie
		Nevenbedieningspaneel N.v.t.
11.2. 2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is. N.v.t.
--	Aanvullende eisen	☐ Nee ☒ Ja, zie Toelichting
		Toelichting: Zie pagina 10.
--	Aanvullende opmerkingen	☐ Nee ☒ Ja, zie Toelichting
		Toelichting: Zie pagina 10.

Aanvullende eisen:

- T.b.v. de brandmeldinstallatie dient voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit de norm NEN2535:1996 en wijzigingsblad NEN 2535/A1:2002 te worden gevolgd.
- T.b.v. de ontruimingsinstallatie dient voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit de norm NEN2575:2004 te worden gevolgd.
- Ingediende tekeningen enz. dienen door de gemeente Lochem goedgekeurd te worden.
- De brandweer dient voor de daadwerkelijke oplevering uitgenodigd te worden.
- Na oplevering dient door het branddetectiebedrijf een kopie van het rapport van oplevering gezonden te worden aan de gemeente Lochem. Voorts dient jaarlijks na onderhoud en inspectie door het branddetectiebedrijf een kopie van het hernieuwde rapport van onderhoud gezonden te worden aan de gemeente Lochem.
- Er dient met een branddetectiebedrijf een onderhoudscontract afgesloten te worden conform de norm NEN2654-1:2002.
- De eigenaar dient minimaal 1 persoon op te laten leiden als Opgeleid Persoon als omschreven in de norm NEN2654-1:2002.
- De gemeente Lochem dient bij oplevering te worden uitgenodigd
- De gebruiker dient bij ingebruikname zorg te dragen voor een goedgekeurd ontruimingsplan conform de NTA-8112.

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002
Documentnr.: 05621

Definitief

Pagina: 10 van 10

3. Goedkeuring <i>Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller</i>		
Partij	Gegevens	Handtekening
Brandweer	Naam: Gemeente Lochem, afdeling Publiekscontacten Adres: Postbus 17, 7240 AA Lochem Telefoon: 5.1.2e Contactpersoon: 5.1.2e	5.1.2e
Verzekeraar	Naam: N.v.t. Adres: Telefoon: Contactpersoon:	
Eigenaar / Gebruiker	Naam: Woodbrookershuis Adres: Woodbrookersweg 1, 7244 R 5.1.2e Telefoon: 5.1.2e Contactpersoon: N.n.b.	5.1.2e
PvE – opsteller	Naam: Ajax Chubb Varel, vestiging Z Adres: 5.1.2e, 5.1.2e Zutpl Telefoon: 5.1.2e Contactpersoon: 5.1.2e	5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 9, 10