

Geachte 5.1.2e ,

Ik heb zojuist mijn reactie in de SWF gezet maar ik zie deze niet meer terug. Daarom nog even per e-mail, ik zal deze ook toevoegen aan de SWF.

Het werk kan vergunningsvrij worden uitgevoerd daar waar niet in de grond wordt gewerkt of geroerd.

Indien het hekwerk wordt geplaatst in het profiel van vrije ruimte van de waterkering (zie bijlage, ook toegevoegd aan de SWF – grijze vlak op het kaartje) dan is dit op grond van artikel 2.69 lid 2 van onze Waterschapsverordening Rijn en IJssel vergunningplichtig.

Wij stellen hierbij de eis dat grondverdringende palen worden toegepast (massieve palen, mogen niet leiden tot holle ruimtes). Bij de aanvraag ook graag afmetingen/materiaal van het hekwerk en de palen toevoegen.

Ik vertrouw erop hiermee voldoende van reactie voorzien te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Specialist vergunningverlening

M: 5.1.2e **E:** 5.1.2e @wrij.nl

Waterschap  **Rijn en IJssel**
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem

T: 5.1.2e **- I:** www.wrij.nl

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1